



- PASŪTĪJUMS:** Līgums Nr. 2009-LIEP/1027-01
- PASŪTĪTĀJS:** Nīcas novada Dome
reģ. Nr. 90000031531
Bārtas iela 6, Nīcas pagasts, LV 3473
Tāl. 63469049
- PROJEKTĒTĀJS:** SIA „Firma L4”
Būvkomersanta reģ. Nr. 3257-R
Reģ. Nr. 40003236001
Jelgavas iela 90, Rīga, Latvija, LV 1004
Tāl.:67500180, fakss: 67500181
- OBJEKTS:** Nīcas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija Nīcas pagastā, Nīcas novadā

PIELIKUMS NR.3

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES ATZINUMS (ATSKAITE)

Liepāja, 2010

Saturs

Saturs	2
Vērtētāja neatkarības apliecinājums	3
Atzinums.....	4

Vērtētāja neatkarības apliecinājums



 - S3 - 214

LSGŪTIS

LATVIJAS SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS
INŽENIERU SAVIENĪBAS BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU
SERTIFIKĀCIJAS CENTRA

BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS

50 - 2486

Saskaņā ar LSGŪTIS būvniecības speciālistu sertifikācijas centra
2006.gada 12.janvāra lēmumu Nr.103 (135), atbilstoši
2004.gada 02.februāra nolikumam "Par būvniecības speciālistu sertificēšanu"
un 2005.gada 01.februārī apstiprinātiem kritērijiem,

Dipl. ing.
JŪLIJA ŽUKOVA

(160177 - 11287)

ir sertificēta veikt:

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu.

Savā darbībā sertifikāta saņēmējs apņemas ievērot Latvijas Republikas
likumus un pastāvošos būvniecības normatīvus.

Būvprakses sertifikāts izsniegts uz 5 gadiem.

LSGŪTIS BS SC administrators

Dr.sc.ing.

I.Platais



Jūlija Žukova
(LSGŪTIS sertifikāts Nr. 50-2486)
Tālr. +371 29746437

Atzinums
par tehnisko projektu

„Nīcas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija Nīcas pagastā, Nīcas novadā”

Projekta pasūtītājs:	Nīcas novada dome
Projektētājs:	SIA „Firma L4”
Būvprojekta vadītājs:	I.Seģutins
Projekta daļas vadītājs:	I.Seģutins
Projekta autors:	A.Skужиņa
Pasūtījuma Nr.:	Nr.2009-LIEP/1027-01

Projekts izstrādāts 2010. gadā.

Izskatīšanai iesniegtie materiāli:

- tehniskais projekts;
- ūdenstorņa tehniskās izpētes slēdziens;
- Nīcas novada būvvaldes PAU Nr. 10-10/2009
- Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi Nr. LI 10 TN 0009/72 no 14.01.2010;
- SIA „Lattelekom” tehniskie not. no 04.01.2010. Nr. CS.10.2-6/2/2;
- A/S Sadales tīkls tehniskie noteikumi no 21.12.2009;
- Projektēšanas uzdevums,
- Nīcas novada tehniskie noteikumi no 10.12.2009.;
- VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi;
- Topogrāfiskais plāns

Projektā paredzēts:

- izprojektēt sadzīves kanalizācijas spied vadu ar diametru 160mm no KSS līdz NAI;
- izprojektēt sadzīves kanalizācijas kolektoru ar diametriem 250 mm un 500 mm posmā no Dārza ielas dzīvojamās mājas Nr.3 un no Saules un Dārza ielu krustojuma līdz KSS;
- izprojektēt ūdensvadu ar diametru 110 mm saskaņā ar TEP ilgtermiņa programmas shēmām;
- paredzēt ūdenstorņa rekonstrukcijas darbus;
- paredzēt seguma atjaunošanas un labiekārtošanas darbus būvdarbu teritorijās.

SECINĀJUMS:

Izskatot tehnisko projektu izstrādātajā apjomā, eksperts atzīmē, ka tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un ievērojot LR saistošo normatīvo aktu prasības.

SLĒDZIENS:

Būvprojektu rekomendē realizācijai un akceptēšanai.

Projekta autoriem celtniecības laikā jānodrošina darbu autoruzraudzība.

Projekta eksperts

Inženieris ūdensapgādes un kanalizācijas specialitātē

Jūlija Žukova

Būvprakses sertifikāts Nr. 50-2486

2011.gada 7.janvārī