



ŠĶĒRSOJOŠO INŽENERTĪKLU AIZSARDZĪBA BŪVGRĀVĪ



Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



PIEZĪME: Pie attāluma $L \geq 1.0$ m būvgrāvi var rakt ar mehānismiem.



firma L4
Liepāja, Ūdens iela 28
Tālr.: +371 63483003
Fakss: +371 63483006

PASŪTĪTĀJS:

Nīcas novada dome

OBJEKTS: Nīcas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija Nīcas pagastā, Nīcas novadā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums: Caurulvadu izbūve būvgrāvī ar stiprinājumiem	Līguma Nr. 2009-LIEP/1027-01 Arhīva Nr. 2009-LIEP/1027-01		
Būvproj.vad.	I.Seņutins		01.2010.		Mērogs: BM		
Proj.d.vad.	I.Seņutins		01.2010.		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Projektēja	A.Skujīņa		01.2010.		TP	2/8	ŪKT-004