

AVK RASĒJUMU KOMPLEKTS

| Nosaukums | AVK Nr | Piezīmes |
|--|----------|----------|
| Vispārīgie rādītāji, rasējumu saraksts | AVK - 1 | |
| Paskaidrojuma raksts | AVK - 2 | |
| AVK pamatrādītāji | AVK - 3 | |
| Ambulances apkures plāns | AVK - 4 | |
| Ambulances apkure, skats "A" | AVK - 5 | |
| Ambulances ventilācijas plāns | AVK - 6 | |
| Ventilācijas gaisa vadu aksonometrija | AVK - 7 | |
| Galveno materiālu specifikācija, darbu apjomi apkurei | AVK - 8 | |
| Galveno materiālu specifikācija, darbu apjomi ventilācijai | AVK - 9 | |
| Galv. materiālu specifikācija, darbu apj. ventilācijai, 1. turpin. | AVK - 10 | |
| Galv. materiālu specifikācija, darbu apj. ventilācijai, 2. turpin. | AVK - 11 | |
| | | |

Vispārīgie dati

Darba dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LV spēkā esošie standarti un dokumenti, kā arī pasūtītāja projektēšanas uzdevums.

LBN 231-03 „Dzīvojamu un publisko ēku apkure un ventilācija”

LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves”

LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”

LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”

LVS CR1752 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”

LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”

Darbā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājuma kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem citu ražotāju izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehnikās prasības.

Āra gaisa aprēķina temperatūra aukstajā laika periodā -20.0 °C

Āra gaisa aprēķina temperatūra siltajā laika periodā +27.0 °C

Telpu gaisa temperatūra aukstajā laika periodā +18÷22°C

| | | | | | |
|---|-----------------|---------|--|--|---|
| SIA "WS" Būvkomersanta reģ.Nr.7296-R Kuršu iela 14-2a, Liepāja LV-3401 tel:26534077; sgp@inbox.lv | | | Pasūtītājs: Nīcas novada dome | | Līgums: Nr. 1 Pasūtījums: WS-106-11 |
| | | | Objekts: Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves centra izveidei sociālā riska grupu vajadzībām Ambulances ēkā Skolas ielā 5, Nīcas novada Nīcas pagastā | | |
| | | | Rasējums: AVK rasējumu komplekts, vispārīgie dati | | Stadija TP |
| | | | | | Lapa AVK-1 |
| AVK inženieris | Roberts Deģis | 12.2011 | Mērogs: bez mēroga | | Arhīva reģ.Nr.: 70 |
| Izstrādāja. | Normunds Biters | 12.2011 | Lapas izmērs: A4 | | |