

03.01.2018.

Cenu izpēte Nr.CI-2018-01
„Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos”.

Jautājums:

Gribētu zināt kāds apkures katls ir paredzēts telpu apsildei? (granulu vai malkas)

Atbilde:

Telpu apsildei paredzēta centrālapkures granulu katla 6-8kw montāža (t. sk. apsaistes mezglis ar sūkni, izpleš. trauku utt.)

Sagatavoja:

*Nīcas novada domes attīstības nodaļas projektu vadītāja
Ieva Taurinskaite*